



WODOCIĄGI I KANALIZACJA
w Opolu Sp. z o.o.
ul. Oleska 64
45-222 Opole

www.wikopole.com.pl
wik@wikopole.com.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel.: (77) 443 55 00

Centralny Punkt
Monitorowania tel.: 904

Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
N: KRNS 0000042312
MP: 754 033-47-02

Kapitał Zakładowy:
303 155 000,00 PLN

Opole, 01.07.2019 r.

TT-460- 252/19

TI
w/m

p. J. Kowalski
01.07.2019

Dot.: Określenia warunków technicznych dla zadania „Przebudowa przepompowni ścieków wraz z ogrodzeniem i systemu tłoczego w hali pomp przepompowni ścieków przy ul. Portowej na dz. nr 1241/2 obręb Zakrzów w Opolu”

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. niniejszym określa warunki techniczne dla zadania „Przebudowa przepompowni ścieków wraz z ogrodzeniem i systemu tłoczego w hali pomp przepompowni ścieków przy ul. Portowej na dz. nr 1241/2 obręb Zakrzów w Opolu”

Przebudowa w/w przepompowni powinna obejmować następujące zagadnienia:


- rozpoznanie zakresu planowanej przebudowy na terenie przepompowni w uzgodnieniu ze służbami eksploatacyjnymi Spółki m.in. zakres armatury konieczny do wymiany w przebudowywanej przepompowni;
- rozbiórkę istniejącej nadziemnej części budynku przepompowni lub jej części;
- wykonanie nowych płyt najazdowych na podziemnej części zbiornika ścieków i pompowni (nośność płyt najazdowych powinna być dostosowana do ciężkiego sprzętu wjeżdżającego na teren inwestycji);
- propozycja doboru nowych pomp o optymalnych parametrach w zakresie pracy, eksploatacji, ekonomii (m.in. niskie zużycie energii elektrycznej) z uwzględnieniem możliwości zwiększenia odbioru ścieków z rozbudowywanego osiedla mieszkaniowego, (obecnie pompy 504m³/h, 19,3m, 14kW szt. 3);
- montaż nowych zasuw wraz z napędem elektrycznym;
- remont podziemnej części pompowni;
- remont istniejącego zbiornika ścieków przepompowni – m.in. ewentualna izolacja wodna elementów betonowych przepompowni, reprofilacja ścian i dna zbiornika, wymiana elementów, np. pokrywy, kominków wentylacyjnych, króćców dopływowych;
- przebudowa istniejącej rozdzielniczy zasilania elektrycznego (zasilanie dwustronne 2 x 41kW z układem SZR) oraz przeniesienia rozdzielniczy sterowania pompowni (ze względów na trwałość projektu) w zależności od koncepcji do szafek w kontenerze lub istniejącym pomieszczeniu;
- budowa kontenera z przeznaczeniem na umieszczenie rozdzielniczy zasilającej, rozdzielniczy sterowniczej i monitoringu przepompowni oraz węzła sanitarnego (umywalka, ustęp);
- wykonanie nawierzchni placu manewrowego o konstrukcji odpowiedniej do obciążenia przez sprzęt obsługujący przepompownię;
- remont studni dopływowej (nowa płyta przykrywająca, drabinki, ewentualna reprofilacja ścian studni);
- wymiana ogrodzenia wraz z bramą wjazdową;

*Zobies uspełnić o kratę z samoczynnym opadnięciem, czyszczeniem
15.02.2021 oraz z porządkiem w miejscu w hali przepompowni*

- wykonanie wjazdu na teren przepompowni;
- wykonanie odwodnienia placu manewrowego z odprowadzeniem wód do zbiornika retencyjnego przepompowni;
- modernizacja w/z zasilania elektrycznego przepompowni;
- przełożenie ist. szafy monitorującej pracę przepompowni;
- montaż oświetlenia terenu obiektu;
- montaż konstrukcji umożliwiającej obsługę eksploatacyjną pomp (np. żuraw/żuraw obrotowy, suwnica) oraz swobodny dojazd samochodu ciężarowego w rejon operowania urządzeń dźwigowych.

Niniejsze warunki techniczne wydane zostały według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie ich wydania oraz obowiązują przez 2 lata. W przypadku zmiany stanu faktycznego i/lub prawnego zapisy niniejszego dokumentu tracą moc obowiązującą w zakresie objętym zmianą stanu faktycznego i/lub prawnego.

Z upoważnienia Zarządu Spółki
Kierownik Działu
Technicznego i Zarządzania Majątkiem



Szymon Mozej

Rozdzielnik:
1) TI x 1 egz.;
2) TT a/a.
PT

02.07.2010





TT-460-455/2021

Opole, dnia 20.09.2021r.



Dział Inwestycji w miejscu

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
w Opolu Sp. z o.o.
ul. Oleska 64
45-222 Opole

www.wikopole.com.pl
wik@wikopole.com.pl

Biurowo Obsługi Klienta
tel.: (77) 443 55 00

Centralny Punkt
Monitorowania tel.: 994

Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
Nr KRS 0000042312
NIP: 754-033-47-02

Kapitał Zakładowy:
303 605 000,00 PLN

Odpowiadając na pismo z dnia 10.09.2021r. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., **prolonguje** wydane warunki techniczne dla zadania „Przebudowa przepompowni ścieków wraz z ogrodzeniem i systemu tłoczego w hali pomp przepompowni ścieków przy ul. Portowej na dz. nr 1241/2 obręb Zakrzów w Opolu” wydane pismem o sygnaturze: **TT-460-252/19 z dnia 01.07.2019 r.**

Prolongata jest ważna przez okres dwóch lat.

Z poważaniem

Z upoważnienia Zarządu Spółki
Kierownik Działu
Technicznego Zarządzania Majątkiem

Szymon Mozol

Rozdzielnik:

- 1) Adresat x1
 - 2) TT a/a x1
- MO